



Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

Abstandstabelle ISL A R oder ISL E R LED / 230 MU05 Rundstrahlend (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe [m]				
2,50	4,70	10,50	10,50	4,70
3,00	5,10	11,90	11,90	5,10
3,50	5,20	13,20	13,20	5,20
4,00	5,20	14,10	14,10	5,20
4,50	5,00	14,60	14,60	5,00
5,00	4,50	14,90	14,90	4,50
5,50	3,30	14,80	14,80	3,30
6,00	2,00	14,60	14,60	2,00
6,50	0,90	14,20	14,20	0,90
7,00	0,80	12,00	12,00	0,80
7,50	0,80	9,90	9,90	0,80
8,00	0,80	7,80	7,80	0,80

Abstandstabelle ISL A F oder ISL E F LED / 230 MU05 Flurlicht gerichtet (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe [m]				
2,50	-	-	18,20	8,00
3,00	-	-	20,40	8,90
3,50	-	-	22,50	9,60
4,00	-	-	24,30	10,10
4,50	-	-	25,90	10,50
5,00	-	-	27,40	10,30
5,50	-	-	28,90	9,10
6,00	-	-	27,60	6,20
6,50	-	-	27,50	6,20
7,00	-	-	21,00	6,00
7,50	-	-	16,00	6,00
8,00	-	-	14,00	6,00
8,50	-	-	10,00	6,00
9,00	-	-	8,00	4,00